



धनगढी उप-महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



प.सं. २०७८/०७९

च.नं. २२५०

मिति: २०७९/०२/१८

श्री धनगढी उप-महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित ग्याँस डिपो, पेट्रोल पम्प, होटेल तथा अस्पताल सञ्चालकहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू !

विषय: विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी सम्बन्धमा ।

उपयुक्त सम्बन्धमा धनगढी उप-महानगरपालिकाको वढ्दो शहरीकरण संगसंगै विभिन्न किसिमका आगलागीका घटनाहरू पनि वढ्दै गएका छन् । यस उप-महानगरमा आगलागीका घटना भई करोडौंको हानी नोक्सानी भएको छ । यो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । धनगढी उप-महानगरपालिका र युएनडिपीले गरेको विपद् जोखिम सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले पनि यो उप-महानगरपालिका आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ । उप-महानगर भित्रका वस्तीको विचमा रहेका ग्याँस डिपो, पेट्रोल पम्प, धेरै भीड रहने होटेल, अस्पतालहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा आगलागी पूर्वतयारी पर्याप्त रूपमा नहुँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । माथी उल्लेखित ठाउँहरूमा पूर्वतयारी अपनाउँदा सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तसर्थ महानगरपालिका भित्र रहेका उच्च जोखिममा रहने सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू (ग्याँस डिपो, पेट्रोल पम्प, धेरै भीड रहने होटेल, अस्पतालहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू) मा देहायबमोजिमका न्यूनतम मापदण्डहरू अपनाउनु हुन जानकारी गराइन्छ ।

उप-महानगरपालिकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा विपद जोखिम न्यूनीकरण वारे अपनाएका मापदण्डहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको व्यहोरासमेत यसै पत्रद्वारा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल

क) पेट्रोल पम्प तथा ग्याँस डिपोमा हुनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड:

- १) फायर एक्सिङ्गुइसर, फर्म टाइपको उचित मात्रामा भण्डारण र DCP
- २) फायर स्ट्याण्ड
- ३) फायर अलाम (अग्नि सूचक संयन्त्र)
- ४) विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको

ख) अस्पतालमा हुनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड:

- हिट/स्मोक डिटेक्टर
- फायर एक्सिङ्गुइसर (प्रत्येक २ कोठा वरावर १ फायर एक्सिङ्गुइसर)
- फायर आलाम (कन्ट्रोल प्यानल सहितको अग्नि सूचक संयन्त्र)
- फिक्स्ड फायर फाइटिङ इन्टलेसन (वेट राइजर /होज रिल)
- फायर स्ट्याण्ड

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



धनगढी उप-महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
धनगढी, कैलाली
सुदुरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



प.सं. २०७८/०७९

च.नं. ५२५०

- आपतकालिन बहिर्गमन योजना, मार्ग / ढोका
- आपतकालिन सम्पर्क नम्बर
- विपद सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको

ग) होटलमा हुनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड:

- हिट +स्मोक डिटेक्टर
- फायर एक्विङ्गुइसर (एक तलामा कम्तिमा २ वटा)
- फायर अलाम (अग्निसूचक संयन्त्र)
- ५ तला भन्दा माथिका होटलमा भर्याङसहितको आपतकालीन बहिर्गमन मार्ग + ढोका
- आपतकालिन भेला स्थल तोकिएको
- आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू
- विपद सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको

घ) औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा हुनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड:

- हिट/स्मोक डिटेक्टर
- फायर एक्विङ्गुइसर (फम र DCP प्रति २०० बर्गफुट बराबर १)
- फायर अलाम (अग्निसूचक संयन्त्र)
- फायर स्ट्याड
- आपतकालीन बहिर्गमन योजना, मार्ग / ढोका
- आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू
- बिपद सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको

3/1/2019

3/1/2019

रामलाल श्रेष्ठ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत