

Technical Specification Requirements



1.1 The rating of Ceiling Cassette Type AC sets are as follows :

S.N	Description	Specifications
1	Parameter	
a	Name of Brand	
b	Type	Inverter Type Wall Mounted
b	Capacity	1 Ton
c	Cooling Capacity (Btu/hr)	12000 btu/hr
c	Heating Capacity (Btu/hr)	12500 btu/hr
d	Power Supply Phase	220-240V, 1Ph, 50Hz
e	Cooling Current	9:00 AM
f	Heating Current	10.5 A
g	Cooling Power Consumption	3500 watt
h	Heating Power Consumption	3800 watt
i	Compressor Type	Rotary, R410, R430
2	Refrigerant Piping	
a	Liquid Side	6.35 mm
b	Gas Side	9.52 mm
3	Control System	Remote



धनगढी उप-महानगरपालिका

७ नं. वडा कार्यालय



प.सं.: ०८२।८३
च.नं.

मनेहरा-मैखेली, धनगढी, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला


दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८२/०९/०८ गते

यस धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं. ७ द्वारा विभिन्न फर्म/ व्यवसायी संग तपसिल बमोजिमको कार्य गर्नका लागि यस वडा कार्यालयमा दररेट पेश गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

क्र.स	विवरण	जम्मा रकम (मु.अ.क. सहित)	BOQ खरिद गर्ने अन्तिम मिति	दररेट पेश गर्ने अन्तिम मिति	कैफियत
1.	पटेला थारु संग्रहालयमा एसी. जडान	१,४९,९०४.८४	२०८२/०९/१४ गते दिउँसो १२:०० बजे सम्म	२०८२/०९/१४ गते कार्यालय समय सम्म	

- दररेट पेश गर्ने फर्म/ व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोराको लिखित निवेदन सहित नबिकरण भएको फर्म / कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आ.व. २०८१/०८२ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।
- उक्त कार्यको लागि आवश्यक BOQ यस वडा कार्यालयबाट रु १००० दस्तुर तिरी खरिद गर्न सकिने छ ।
- BOQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पस्ट बुझिने गरि लेखेर पेश गर्नुपर्ने छ । केरमेट भएको दररेट (BOQ) मुल्यांकनमा समावेश गरिने छैन ।


कृष्णानन्द भट्ट
वडा सचिव

वडा सचिव